



**bam spo**  
VOOR UITVOERING

4	D	VOOR UITVOERING	22-11-2016
3	C	Definitief	29-09-2015
2	B	Ter goedkeuring	19-09-2015
1	0	Ter controle	24-02-2015

REV. NO.	REVISIE	REVISIE OMSCHRIJVING	REV DATUM
MATERIAALKWALITEIT: S235JR, KOKERS S235JR; TENZIJ ANDERS VERMELD			
LASSEN: minimaal a=4mm Δa ≥ 1.0 t ΔΔ a > 0.6 t; TENZIJ ANDERS VERMELD			
BOUWKWALITEIT: 8.8; TENZIJ ANDERS VERMELD			
WERK: Stationsplein Oost Utrecht			Get.: R. Koenjer
ONDERWERP: Element D			Datum:
OPDRACHTGEVER: BAM Civiel Noord Amsterdam			Schaal: 1:5 Formaat: 841x594
BOUWADRES:			CONSERVERING:

**Royal HaskoningDHV**  
Enhancing Society Together  
gezien: R.A. Smittenaar  
d.d. 07-02-2017  
Gecontroleerd op de uitgangspunten van het constructief ontwerp. De verantwoordelijkheid voor tekeningen en berekeningen blijft berusten bij de fabrikant / aannemer.  
Geen constructieve wijzigingen niet opnieuw gecontroleerd na set 29-09-2016

Ector Hoogstad Architecten  
Datum ingekomen: 23.11.2016  
1418  
Project:  
Gezien: zie opmerkingen  
Gezien behoudende:  
Paraaf: LR Bijholt  
Datum retour: 07.12.2016

Element D -> 6x uitvoeren

Staalqualiteiten:  
- Kolommen -> S355  
- Lufelconstructie (elementen A t/m F) -> S355  
- Onderdelen t.b.v. gootconstructie -> S235

Conservering:  
Lufel constructie -> Conserveren volgens coatingtechnisch advies van B&B Coating Techniek, rapportnr.: 15-667-B d.d. 23-02-2015  
RAL 9018 papyruswit  
Kolommen -> Thermisch verzinkt + 2 lagen poedercoaten RAL 9018 papyruswit  
Gootconstructie -> Thermisch verzinkt

Buiting Machinebouw & Staalconstructie b.v. Locatie Broekland Van Drogenestraat 42, 8107 AG Broekland Postbus 129, 8100 AC Raalte Tel: 0570 531010 Fax: 0570 531012	Locatie Almelo Darven 13, 7809 PL Almelo Postbus 205, 7800 AE Almelo Tel: 0546-536520 Fax: 0546-536521	WERKNUMMER: 70903 TEKENING NO.: G [6] EXECUTIEKLASSE:
--	--	---