



Element E -> 22x uitvoeren

Staaikwaliteiten:  
 - Kolommen -> S355  
 - Lufelconstructie (elementen A t/m F) -> S355  
 - Onderdelen t.b.v. gootconstructie -> S235

Conservering:  
 Lufel constructie -> Conserveren volgens coatingtechnisch advies van B&B Coating Techniek, rapportnr.: 15-667-B d.d. 23-02-2015  
 RAL 9018 papyruswit

Kolommen -> Thermisch verzinkt + 2 lagen poedercoaten RAL 9018 papyruswit  
 Gootconstructie -> Thermisch verzinkt

4	D	VOOR UITVOERING	22-11-2016
3	C	Definitief	29-09-2015
2	B	Ter goedkeuring	19-09-2015
1	D	Ter controle	24-02-2015
REV. NO.	REVISIE	REVISIE OMSCHRIJVING	REV DATUM

MATERIAALKWALITEIT: S235JR, KOKERS S235JR; TENZIJ ANDERS VERMELD  
 LASSEN: minimaal a=4mm  $\Delta a \geq 1.0 t$   $\Delta \Delta a > 0.6 t$ ; TENZIJ ANDERS VERMELD  
 BOUTKWALITEIT: 8.8; TENZIJ ANDERS VERMELD

WERK: Stationsplein Oost Utrecht	Get.: R. Koenjer
ONDERWERP: Element E	Datum:
OPDRACHTGEVER: BAM Civiel Noord Amsterdam	Schaal: 1:5 Formaat: 841x594
BOUWADRES:	CONSERVERING:



**Royal HaskoningDHV**  
 Enhancing Society Together

gezien: R.A. Smiltenaar  
 d.d. 07-02-2017  
 Gecontroleerd op de uitgangspunten van het constructief ontwerp. De verantwoordelijkheid voor tekeningen en berekeningen blijft berusten bij de fabrikant / aannemer.

**Ector Hoogstad Architecten**

Datum ingekomen: 23.11.2016  
 1418

Project:  
 Gezien  
 Gezien zie opmerkingen  
 Gezien behoudens:

Paraaf: LR Bijholt  
 Datum retour: 07.12.2016

Geen constructieve wijzigingen niet opnieuw gecontroleerd na set 29-09-2016

Buiting Machinebouw & Staalconstructie b.v.	WERKNUMMER: 70903
Locatie Broekland Van Doogenstraat 42, 8107 AG Broekland Postbus 129, 8100 AC Raalte Tel: 0570 531010 Fax: 0570 531012	TEKENING NO.: G [7]
Locatie Almelo Darven 13, 7609 PL Almelo Postbus 205, 7600 AE Almelo Tel: 0546-536520 Fax: 0546-536521	EXECUTIEKLASSE:
Website: www.buitingstaalbouw.nl E-mail: info@buitingstaalbouw.nl	